

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование МАДОУ № 9 «Лучик»

Тип объекта И другие объекты образования и науки

Место нахождения (адрес) Отраденский р-н ст-ца. Отрядная Овражная 121

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Заведующая - Щербакова Яна Евгеньевна
(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2372007480

Телефон: 8(86144) 3-34-68

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2
Комментарий:

Плановая дата обследования: 07.2020

Фактическая дата обследования: 16.07.2020

Организация: МАДОУ № 9

Должность лица: Заведующая

ФИО: Щербакова Яна Евгеньевна

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории					
Вход на территорию					
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	п. 4.1.7 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Путь к входу в здание					
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.9 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Вход					
Лестница на входе наружная					

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 СП 59.13330.2012	Наличие	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.2.15 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012	Наличие	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе					
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012	Наличие	
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012	Наличие	
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Подъемник, дублирующий	К	наличие	п. 4.1.14; п.	Не требуется	

наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)				5.2.13 СП 59.13330.2012		
Входная площадка						
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.		п. 5.1.3 СП 59.13330.2012		Соответствует
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.		п. 5.1.3 СП 59.13330.2012		Соответствует
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие		п. 5.1.3 СП 59.13330.2012		Наличие
Дверь входная наружная						
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.		п. 5.1.4 СП 59.13330.2012		Соответствует
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4 СП 59.13330.2012		Соответствует
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие		п. 5.1.5 СП 59.13330.2012		Наличие
Тамбур (глубина x ширина)						
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 2,0 x 1,5 м		п. 5.1.7 СП 59.13330.2012		Соответствует
Дверь входная внутренняя						
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.		п. 5.1.4 СП 59.13330.2012		Соответствует
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4 СП 59.13330.2012		Соответствует
Контрастная маркировка	С	наличие		п. 5.1.5 СП		Наличие

прозрачных полотен дверей				59.13330.2012		
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)						
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1 СП 59.13330.2012	Соответствует		
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2 СП 59.13330.2012	Соответствует		
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012	Соответствует		
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012	Соответствует		
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7 СП 59.13330.2012	Не требуется		
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7 СП 59.13330.2012	Не требуется		
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)						
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	п. 5.2.9 СП 59.13330.2012	Наличие		
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	п. 5.2.15 СП 59.13330.2012	Отсутствие		
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.2.15 СП 59.13330.2012	Наличие		
Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не	О, С	не менее 30 см.	п. 5.2.10 СП 59.13330.2012	Наличие		

травмирующим окончанием								
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	п. 5.2.16 СП 59.13330.2012				Отсутствие	
Тактильный напольный указатель за 50- 60 см перед лестницей вверх и вниз	С	наличие	п. 6.2.3, 6.2.8 СП 59.13330.2016				Отсутствие	
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)								
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012				Соответствует	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012				Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5 СП 59.13330.2012				Наличие	
Зона оказания услуги								
Предприятия питания								
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	п. 7.4.7 СП 59.13330.2012				Соответствует	
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	п. 7.4.7 СП 59.13330.2012				Соответствует	
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	п. 7.4.7 СП 59.13330.2012				Не требуется	
Обслуживание в кабинете								
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012				Соответствует	
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012				Соответствует	

Ширина прохода	К		не менее 1,2 м.	п. 5.2.2 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Стол с высотой рабочей поверхности	К		не более 0,85 м.	п. 7.1.9 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Ширина и высота проема стола для ног	К		не менее 0,75 x 0,49 м.	п. 7.1.9 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К		диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Санитарно-гигиеническое помещение						
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К		7% (но не менее 1)	п. 5.3.2 СП 59.13330.2012	Не соответствует	
Знак доступности кабины для инвалидов	К		наличие	п. 5.3.6 СП 59.13330.2012	Отсутствие	
Размер кабины (ширина x глубина)	К		не менее 1,65 x 1,8 м.	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012	Не соответствует	
Ширина двери кабины	К		не менее 0,9 м.	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К		не менее 0,75 м.	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012	Не соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К		диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Откидные опорные поручни, штанги	К, О		наличие	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012	Отсутствие	
Система тревожной	К		наличие	п. 5.3.6 СП	Отсутствие	

сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом			59.13330.2012			
Средства информации						
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	п. 5.5.1 СП 59.13330.2012	Наличие		
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г	наличие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2016	Наличие		
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012	Наличие		
Речевые информаторы	С	наличие	п. 6.5.3, 6.5.7 СП 59.13330.2016	Не требуется		
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	п. 6.5.7 СП 59.13330.2016	Не требуется		

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	#
Вход	+	+	+	#

Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	-	-	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	#	#	#
Средства информации	+	#	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект доступен				X
Объект недоступен	X	X		

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	<p>Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон и по всей длине ограждения марша. Лестницы на высоте 0,9 м.</p> <p>На внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или боковой (внешней по отношению к маршу) поверхности поручней перил на поверхности лестницы оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил</p> <p>На внутренней лестнице в зону оказания услуги на расстоянии за 60 см. перед</p>

	лестницей вверх и вниз разместить напольные тактильные предупреждающие указатели
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	Оборудовать 7% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных
	Установить знаки доступности кабин для инвалидов
	Обустроить кабинку санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 x 1,8 м.
	В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м.;
	Установить опорные поручни, штанги
	Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом
Средства информации	

«16» июля 2020 год

Специалист 3 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения УСЗН в Отраденском районе



Н.В. Королева